

ESSAI D'ABSORPTION

isoler les façades - bardages métalliques double peau

la cohérence entre l'illustration et le descriptif n'est pas garantie



Description du montage :

- Paroi composée de :
- Plateau HACIERBA 1.500.90 SRP 0,75mm
 - Isolant ROCKBARDAGE 130mm

Essai réalisé par : ROCKWOOL France SAS

Laboratoire d'essai : FCBA
Rapport n° : 404/07/88

Hz	Tiers d'octave alpha-s	Octave alpha-s
100	0,45	0,68
125	0,67	
160	0,91	
200	0,88	0,93
250	0,90	
315	1,01	
400	0,98	0,96
500	0,95	
630	0,94	
800	0,98	0,95
1000	0,95	
1250	0,92	
1600	0,95	0,91
2000	0,92	
2500	0,86	
3150	0,85	0,78
4000	0,80	
5000	0,70	

α_w 0,95

