

Document d'Application

référence Avis Technique **5/03-1713*01 Mod**

Modificatif à l'Avis Technique 5/03-1713

*Panneaux isolants non porteurs en laine minérale
(MW) parementés bitumés support d'étanchéité*

*Isolant thermique non
porteur support d'étanchéité*

*Non-loadbearing insulation
as base for waterproofing*

*Nichttragender
Wärmedämmstoff als
Untergrund Für Abdichtungen*

Rockacier B Soudable

relevant de la norme

NF EN 13162

Titulaire : Société Rockwool France SAS
111 rue du Château des Rentiers
F-75013 Paris

Compte tenu de la décision du Groupe Spécialisé n° 5 du 7 février 2005, les attelages de fixations mécaniques des panneaux isolants fixés mécaniquement, élément de liaison, vis par exemple, et plaquette, bande ou latte, doivent être du type « solide au pas » qui empêche, en service, le désaffleurement de la tête de l'élément de liaison au-dessus de la plaquette lorsque la compression à 10 % de l'isolant support est inférieure à 100 kPa (EN 826).

Cette décision, applicable au plus tard le 1^{er} juillet 2005, correspond à une démarche d'amélioration qualitative souhaitée par les professionnels, elle n'est pas la conséquence de dysfonctionnements caractérisés recensés.

*Pour le Groupe Spécialisé n° 5
Le Président
C. DUCHESNE*

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
(arrêté du 2 décembre 1969)

Groupe Spécialisé n° 5
Toitures, couvertures, étanchéités

Vu pour enregistrement le 11 mai 2005



Secrétariat de la commission des Avis Techniques CSTB, 4, avenue du Recteur-Poincaré, F-75782 Paris Cedex 16
Tél. : 01 40 50 28 28 - Fax : 01 45 25 61 51 - Internet : www.cstb.fr